

CERTIFICATE

N° B - 9256 - FD - 901-d

We certify that the fire detection system INIM SMARTLINE 036-4 with the following components:

See annex N° 1

comply with the following specifications :

BOSEC Mark Rules : Products Certification (BOSEC - Products rules E dd 20131003) and Administrative and Legal Clauses (BOSEC - Admin Legal Rules E dd 20131003)
EN 54-13:2005

on the base of the report of the laboratories ANPI, EC - (CPD) Certificates of conformity & Certificates of Constancy of Performance (CPR):

BFS/DE/S/015-2011.05.12, Add 1-2012.06.07, Corr 1-2012.08.08, Add 2 - 2014.02.17, Add 3 - 2014.06.16, Add 4 - 2015.03.26 & 0051-CPR-0224-2014/09/22, 0051-CPR-0229-2009/12/11, 0832-CPD-1447 - 05/11/2010, 0832-CPD-1417 - 06/08/2010, 0832-CPD-1449 - 05/11/2010, 0832-CPD-1418 - 06/08/2010, 0832-CPD-1445 - 05/11/2010, 0832-CPR-F0442-2014/02/14, 0832-CPD-0625 - 09/03/2009, 0832-CPD-0298 - 17/02/2011, 0832-CPD-0651-2011/09/01

*This certificate is only valid if the **components** are provided with the mark **BOSEC**.*

The company

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALY


*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned **components**.*

*This certificate is granted subject to the **ANPI** terms and conditions and is valid until*

the 6th of July, 2026

*signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 24th of July 2015*

*The General Secretary
M. Vandendoren*



ANNEX 1 TO THE CERTIFICATE N° B - 9256 - FD - 901-d

The certificate delivered on the 24th of July 2015 to the company:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALY

is composed of the following components:

CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT INIM SMARTLINE 036-4 With power supply: IPS24160G Variant:	<i>manufactured at Montepandone (IT)</i>
CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT INIM INIM SMARTLINE 020-4 With power supply: IPS24060G	<i>manufactured at Montepandone (IT)</i>
OPTICAL SMOKE DETECTOR INIM ID100	<i>manufactured at Montepandone (IT)</i>
OPTICAL SMOKE DETECTOR ARGUS Aurora S1000	<i>manufactured at Trieste (IT)</i>
HEAT DETECTOR ARGUS INIM ID200	<i>manufactured at Montepandone (IT)</i>
HEAT DETECTOR ARGUS Aurora S3500	<i>manufactured at Trieste (IT)</i>
OPTICAL SMOKE AND HEAT DETECTOR INIM ID300	<i>manufactured at Montepandone (IT)</i>
BASES INIM EB0010, ARGUS UBR100 (ref 390), ARGUS UBDR100 (ref 390)	<i>manufactured at Trieste (IT)</i>
MANUAL CALL POINT INIM IC0020 (Typ A)	<i>manufactured at Montepandone (IT)</i>
MANUAL CALL POINT FULLEON CXL/GP/R/BB (Typ A)	<i>manufactured at Dongguan (CN)</i>
SOUNDER Sonos (Texecom n° PSS-0084)	<i>manufactured at Haslingden (UK)</i>
SOUNDER FULLEON ROSHNI LP (ROLP/SV)	<i>manufactured at Cwmbran, (UK)</i>


All the tested components are of type 1 following the EN54-13 standard

*This annex is a undivided part of the **BOSEC**
system certificate and is valid until*

the 6th of July, 2026

*signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 24th of July 2015*

*The General Secretary
M. Vandendorp*



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

This annex may only be copied completely and without any adding and is only valid with the **BOSEC** certificate.

ANNEX 2 TO THE CERTIFICATE N° B - 9256 - FD - 901-d

The certificate delivered on the 24th of July 2015 to the company:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALY

take into account for the Control and Indicating Equipment INIM SMARTLINE 036-4 and INIM SMARTLINE 020-4 includes also the following optional functions of the EN 54-2/A1:2006:

Options with requirements	
7.8	Output to fire alarm devices
7.9.	Control of fire alarm routing equipment
7.11	Delays to outputs
7.12	Dependencies on more than one alarm signal (type A and B)
10.	Test conditions

This annex is a undivided part of the **BOSEC**
system certificate and is valid until

the 6th of July, 2026

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 24th of July 2015

The General Secretary
M. Wandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This annex may only be copied completely and without any adding and is only valid with the **BOSEC** certificate.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAT

N° B - 9256 - FD - 901-d

Nous certifions que le système de détection incendie INIM SMARILINE 036-4 composé des éléments suivants:

voir annexe N° 1

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20131003) et
Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20131003.doc)
EN 54-13:2005

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI, Certificats de conformité CE (DPC) & Certificats de Constance des Performances (CPR):

BFS/DE/S/015-2011.05.12, Add 1-2012.06.07, Corr 1-2012.08.08, Add 2 - 2014.02.17, Add 3 - 2014.06.16,
Add 4 - 2015.03.26 & 0051-CPR-0224-2014/09/22, 0051-CPR-0229-2009/12/11, 0832-CPD-1447 -
05/11/2010, 0832-CPD-1417 - 06/08/2010, 0832-CPD-1449 - 05/11/2010, 0832-CPD-1418 - 06/08/2010,
0832-CPD-1445 - 05/11/2010, 0832-CPR-F0442-2014/02/14, 0832-CPD-0625 - 09/03/2009, 0832-CPD-0298
- 17/02/2011, 0832-CPD-0651-2011/09/01

*Le certificat n'est valable que si les **composants** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIE

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **composants** ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI *et est valable jusqu'au*

6 juillet 2026

*signé au nom de **ANPI***
Bruxelles, le 24 juillet 2015

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Ce certificat et ses annexes ne peuvent être reproduit que dans leur intégralité et sans aucune surcharge.

ANNEXE N° 1 AU CERTIFICAT N° B - 9256 - FD - 901-d

Le certificat délivré le 24 juillet 2015 à la firme:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIE

Est composé des éléments suivants:

CENTRAL DE DETECTION INIM SMARTLINE 036-4 Avec équipement d'alimentation électrique: IPS24160G Variante:	<i>fabriqué à Montepandone (IT)</i>
CENTRAL DE DETECTION INIM SMARTLINE 020-4 Avec équipement d'alimentation électrique: IPS24060G	<i>fabriqué à Montepandone (IT)</i>
DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE INIM ID100	<i>fabriqué à Montepandone (IT)</i>
DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE ARGUS Aurora S1000	<i>fabriqué à Trieste (IT)</i>
DETECTEUR DE CHALEUR INIM ID200	<i>fabriqué à Montepandone (IT)</i>
DETECTEUR DE CHALEUR ARGUS Aurora S3500	<i>fabriqué à Trieste (IT)</i>
DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE ET DE CHALEUR INIM ID300	<i>fabriqué à Montepandone (IT)</i>
SOCLES INIM EB0010, ARGUS UBR100 (réf 390), ARGUS UBDR100 (réf 390)	<i>fabriqué à Trieste (IT)</i>
DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME FULLEON CXL/GP/R/BB (Type A)	<i>fabriqué à Dongguan (CN)</i>
DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INIM IC0020 (Type A)	<i>fabriqué à Montepandone (IT)</i>
DISPOSITIFS SONORES D'ALARME FEU Sonos (Texecom n° PSS-0084)	<i>fabriqué à Haslingden (UK)</i>
DISPOSITIFS SONORES D'ALARME FEU FULLEON ROSHNI LP (ROLP/SV)	<i>fabriqué à Cwmbran, (UK)</i>

Tous les composants qui ont subi des testes, sont des composants du type 1 suivant la norme EN54-13

*Cette annexe fait partie intégrante du certificat
système **BOSEC** et est valable jusqu'au*

6 juillet 2026

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 24 juillet 2015*

*Le Secrétaire Général
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son entièreté, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la
marque **BOSEC**.

ANNEXE N° 2 AU CERTIFICAT N° B - 9256 - FD - 901-d

Le certificat délivré le **24 juillet 2015** à la firme:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIE

tient compte pour le **CENTRAL DE DETECTION INIM SMARTLINE 036-4** et **INIM SMARTLINE 020-4** des fonctions optionnelles suivantes de l'**EN 54-2/A1:2006** (Options avec exigences):


7.8	Sortie d'alarme d'incendie
7.9	Contrôle sur la transmission d'alarme d'incendie
7.11	Temporisation des sorties
7.12	Confirmation d'alarme feu (type A et B)
10.	Condition de test

Cette annexe fait partie intégrante du certificat système **BOSEC** et est valable jusqu'au

6 juillet 2026

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 24 juillet 2015

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son intégralité, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la marque **BOSEC**.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAAT

N° B - 9256 - FD - 901-d

Wij certificeren dat het branddetectiesysteem INIM SMARTLINE 036-4 met volgende componenten:

zie bijlage N° 1

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20131003) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20131003)
EN 54-13:2005

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag, EG - (CPD) Conformiteitscertificaten & Certificaten van Prestatiebestendigheid (CPR) :

BFS/DE/S/015-2011.05.12, Add 1-2012.06.07, Corr 1-2012.08.08, Add 2 - 2014.02.17, Add 3 - 2014.06.16, Add 4 - 2015.03.26 & 0051-CPR-0224-2014/09/22, 0051-CPR-0229-2009/12/11, 0832-CPD-1447 - 05/11/2010, 0832-CPD-1417 - 06/08/2010, 0832-CPD-1449 - 05/11/2010, 0832-CPD-1418 - 06/08/2010, 0832-CPD-1445 - 05/11/2010, 0832-CPR-F0442-2014/02/14, 0832-CPD-0625 - 09/03/2009, 0832-CPD-0298 - 17/02/2011, 0832-CPD-0651-2011/09/01

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIË

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

6 juli 2026

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 24 juli 2015

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Dit certificaat en zijn bijlagen mogen alleen in hun geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.

BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT N° B - 9256 - FD - 901-d

Het certificaat afgeleverd op 24 juli 2015 aan de firma:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIË

is samengesteld uit de volgende elementen:

BRANDMELDCENTRALE INIM SMARTLINE 036-4 Met geïntegreerde energietoevoer: IPS24160G Variante:	<i>gefabriceerd te Montepandone (IT)</i>
BRANDMELDCENTRALE INIM SMARTLINE 020-4 Met geïntegreerde energietoevoer: IPS24060G	<i>gefabriceerd te Montepandone (IT)</i>
OPTISCHE ROOKMELDER INIM ID100	<i>gefabriceerd te Montepandone (IT)</i>
OPTISCHE ROOKMELDER ARGUS Aurora S1000	<i>gefabriceerd te Trieste (IT)</i>
WARMTEMELDER ARGUS INIM ID200	<i>gefabriceerd te Montepandone (IT)</i>
WARMTEMELDER ARGUS Aurora S3500	<i>gefabriceerd te Trieste (IT)</i>
OPTISCHE ROOK EN WARMTEMELDER INIM ID300	<i>gefabriceerd te Montepandone (IT)</i>
VOETSTUKKEN INIM EB0010, ARGUS UBR100 (ref 390), ARGUS UBDR100 (ref 390)	<i>gefabriceerd te Trieste (IT)</i>
HANDBRANDMELDER FULLEON CXL/GP/R/BB (Type A)	<i>gefabriceerd te Dongguan (CN)</i>
HANDBRANDMELDER INIM IC0020 (Type A)	<i>gefabriceerd te Montepandone (IT)</i>
AKOESTISCHE SIGNAALGEVER Sonos (Texecom n° PSS-0084)	<i>gefabriceerd te Haslingden (UK)</i>
AKOESTISCHE SIGNAALGEVER FULLEON ROSHNI LP (ROLP/SV)	<i>gefabriceerd te Cwmbran, (UK)</i>

Al de componenten onderworpen aan de test zijn componenten van het type 1 volgens de EN54-13 norm

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het
BOSEC *systeem certificaat en is geldig tot*

6 juli 2026

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 24 juli 2015

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.

BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT N° B - 9256 - FD - 901-d

Het certificaat afgeleverd op **24 juli 2015** aan de firma:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIË

houdt rekening voor de **BRANDMELDCENTRALE INIM SMARTLINE 036-4** en **INIM SMARTLINE 020-4** met de optionele functies van de **EN 54-2/A1:2006** (opties met eisen):

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.9	Controle van de doormeldapparatuur voor brandmelding
7.11	Vertraging van uitgangen
7.12	Afhankelijkheid van meer dan één alarm signaal (type A)
10.	Mogelijkheid van periodieke meldercontrole

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het
BOSEC systeem certificaat en is geldig tot

6 juli 2026

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 24 juli 2015

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.